

## **Protokół z kontroli problemowej**

**przeprowadzonej w Zarządzie Przejść Granicznych Województwa Podlaskiego  
w Białymstoku**

**ul. Antoniukowska 11, 15-740 Białystok**

NIP 542 -31-89-303

REGON 200404085

Kontrola przeprowadzona została w dniu 23 września 2011 roku przez:

- Panią Agnieszkę Zambrzycką - pełniącą funkcję przewodniczącego zespołu, inspektora w Wydziale Infrastruktury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 15/2011 znak WI-VI.431.9.2011 z dnia 8 września 2011 wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Panią Ewę Welc - Dyrektora Wydziału Infrastruktury

- Panią Grażynę Zawistowską - inspektora wojewódzkiego w Wydziale Infrastruktury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 16/2011 znak WI-VI.431.9.2011 z dnia 8 września 2011 wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Panią Ewę Welc - Dyrektora Wydziału Infrastruktury

Dyrektorem jednostki budżetowej Zarządu Przejść Granicznych Województwa Podlaskiego w Białymstoku jest Pani Urszula Teresa Zawadzka, która pełni tę funkcję od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia ukończenia kontroli.

### **Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:**

Sprawdzenie sposobu przeprowadzania przez Zarząd Przejść Granicznych Województwa Podlaskiego w Białymstoku konserwacji, legalizacji oraz utrzymania w sprawności sprzętu, urządzeń technicznych i sanitarnych będących na wyposażeniu organów kontroli – Sekcja Obsługi Przejść Granicznych w Białowieży.

Kontrolą został objęty okres od 1 stycznia 2011 roku do dnia kontroli.

### **W trakcie kontroli ustalono co następuje:**

Kontrola dokonana została na podstawie analizy okazanych dokumentów dotyczących utrzymania urządzeń oraz sprzętów, których wartość wynosi powyżej 48 000 zł, wyjaśnień udzielonych przez pracownika oraz oględzin przeprowadzonych na miejscu.

Wyjaśnień w toku kontroli udzielał Zbigniew Rabecki – Kierownik Sekcji Obsługi Przejść Granicznych w Białowieży.

Zgodnie z art. 28 ust.1. pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r., Nr 31, poz. 206 z późn. zm.) wojewoda kontroluje wykonywanie przez organy samorządu terytorialnego i inne podmioty zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej. Na podstawie art. 20 ust. 2 w/w ustawy w dniu 14 marca 2011 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Dyrektorem Zarządu Przejść Granicznych Województwa Podlaskiego w Białymstoku w sprawie powierzenia prowadzenia zadania utrzymywania przejść granicznych województwa podlaskiego, a tym samym Zarząd pełni funkcję zarządcy obiektów i sprzętu znajdujących się na przejściach granicznych woj. podlaskiego, których właścicielem jest Skarb Państwa, zaś władającym Wojewoda Podlaski.

Zarząd zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.) wykonuje zadania wojewody umożliwiające przeprowadzenie sprawnej i skutecznej kontroli przez służby graniczne i celne, dokonując konserwacji, legalizacji oraz należytego utrzymania wyposażenia będącego na ich wyposażeniu.

Według załącznika nr 1 do niniejszego protokołu, który obejmuje zakres przeprowadzonej kontroli stwierdza się, iż niżej wymienione urządzenia wymagają okresowych przeglądów, legalizacji lub podlegają Dozorowi Technicznemu:

1. Agregat prądowórczy 550 KVA - 343 PUW-3-34-62 – posiada aktualny przegląd polegający na wymianie materiałów eksploatacyjnych, ostatni przegląd przeprowadzony 18 listopada 2010 r., przeglądy tego urządzenia powinny odbywać się co roku, nie podlega legalizacji oraz Dozorowi Technicznemu;
2. Maszt antenowy - 211 PUW-2-21-126 – posiada aktualny przegląd polegający na sprawdzeniu stanu technicznego elementów obiektu narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania wieży antenowej, ostatni przegląd przeprowadzony 12 października 2010 roku, przeglądy tego urządzenia powinny odbywać się co roku, nie podlega legalizacji oraz Dozorowi Technicznemu;
3. Zbiornik przeciwpożarowy - 225 PUW-2-22-4 - nie podlega przeglądom, legalizacji oraz Dozorowi Technicznemu;
4. Zbiornik przeciwpożarowy -225 PUW-2-22-5 - nie podlega przeglądom, legalizacji oraz Dozorowi Technicznemu;

c/e      2 aut



5. Ciągnik rolniczy URSUS - 746 PUW-7-74-15 - posiada aktualne badania techniczne polegające na sprawdzeniu stanu technicznego, konserwacji, wymianie materiałów zużywalnych ważne do 15 września 2013 roku, ubezpieczenie ważne od 28 kwietnia 2011 roku do 27 kwietnia 2012 roku, nie podlega legalizacji oraz Dozorowi Technicznemu.

Pani Urszula Teresa Zawadzka Dyrektor Zarządu Przejść Granicznych Województwa Podlaskiego w Białymstoku została poinformowana o:

- 1) prawie zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole
- 2) prawie do odmowy podpisania protokołu kontroli i konieczności złożenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.

Zastrzeżenia, o których mowa w pkt 1 powinny być zgłoszone na piśmie do Wojewody **w terminie 7 dni** od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden doręczono Dyrektorowi Zarządu Przejść Granicznych Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Kontrola dokonana w dniu 23 września o odnotowana w książce kontroli pod pozycją nr 2.

Białystok, 17 .11.2011 roku

**Kontrolowany:**

DYREKTOR  
ZARZĄDU PRZEJŚĆ GRANICZNYCH  
Województwa Podlaskiego w Białymstoku  
mgr inż. Urszula Teresa Zawadzka

**Kontrolujący:**

Zambrzycka Agnieszka  
Zawt  
Inspektor

Zawistowska Grażyna  
Zawistowska  
Inspektor Wojewódzki

zał. do protokołu kontroli - Białowieża

Zestawienie urządzeń o wartości powyżej 48 000 zł znajdujących się na terenie drogowego przejścia granicznego w Białowieży

Lp.	Nr z zest.	Nazwa	Nr inwentarzowy	Wartość (zł)	Lokalizacja	Koszty naprawy w 2011 roku	Stan techniczny	Uwagi
1.	5	Agregat prądotwórczy 550 KVA	343 PUW-3-34-62	48 000,00	p.g. Białowieża	-	dobry	nie podlega legalizacji i Dozorowi Technicznemu
2.	71	Maszt antenowy	211 PUW-2-21-126	195 200,00	p.g. Białowieża	-	dobry	nie podlega legalizacji i Dozorowi Technicznemu
3.	79	Zbiornik przeciwpożarowy	225 PUW-2-22-4	76 250,00	p.g. Białowieża	-	dobry	nie podlega przeglądowi, legalizacji i Dozorowi Technicznemu
4.	78	Zbiornik przeciwpożarowy	225 PUW-2-22-5	76 250,00	p.g. Białowieża	-	dobry	nie podlega przeglądowi, legalizacji i Dozorowi Technicznemu
4.	87	Ciągnik rolniczy URSUS	746 PUW-7-74-15	82 000,00	p.g. Białowieża	-	dobry	nie podlega legalizacji i Dozorowi Technicznemu